1 x SRK-05
1:10 S235JR (2/A)



D – D



C – C



B – B



A – A



Pozycja	Nazwa	Ilość (szt.)	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Materiał	Waga 1szt. (kg)	Waga (kg)
SRK-05	x	1					
122	BL10x87x84	1	87	84	S235JR	0.5	0.5
121	BL10x86x84	1	86	84	S235JR	0.5	0.5
116	BL20x250x150	1	250	150	S235JR	5.89	5.89
115	BL10x100x60	1	100	60	S235JR	0.47	0.47
114	BL10x100x100	1	100	100	S235JR	0.78	0.78
112	BL10x79x75	2	79	75	S235JR	0.41	0.82
109	BL10x100x85	5	100	85	S235JR	0.67	3.34
106	RHS100x4	1	2998	0	S235JR	35.67	35.67
Razem:		13					47.97
						Waga wszystkich (kg):	47.97

1x RHS100x4x2998 106
1:10 S235JR



1x BL10x100x100 114
1:10 S235JR

1x BL10x86x84 121
1:10 S235JR



5x BL10x100x85 109
1:10 S235JR



1x BL10x100x60 115
1:10 S235JR



1x BL10x87x84 122
1:10 S235JR



2x BL10x79x75 112
1:10 S235JR



1x BL20x250x150 116
1:10 S235JR



SPOINY

Nieopisane spoiny wykonać jako pachwinowe o grubości:
- 0,7t - dla spoin pachwinowych jedostronnych,
- 0,5t - dla spoin pachwinowych obustronnych,

gdzie t jest grubością cieńszego z łączonych elementów.
W każdym przypadku spoinę pachwinową można zastąpić spoiną na pełen przetop uwzględniając konieczność odpowiedniego przygotowania krawędzi.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Zestaw powłok malarskich spełniający minimalne wymagania:
- kategoria C2 wg PN-EN ISO 12944-2,
- okres trwałości H wg PN-EN ISO 12944-1.

Przed nałożeniem powłok malarskich powierzchnie elementu przygotować do stopnia Sa 2 1/2 wg PN-EN ISO 12944-4.

MATERIAŁY

STAL KSZTAŁTOWA:	S235JR
ŚRUBY:	klasa 8.8
KOTWY CHEMICZNE:	Fischer FIS V + FIS A (8.8)

UWAGI

1. Wymiary podano w [mm].
2. Rzędne podano w [m] względem poziomu ±0,00.
3. ...
4. ...

RZUTOWANIE



SelinAr
PRACOWNIA ARCHITEKTURY I WNĘTRZ
ARCHITEKT EWA MIROWSKA
ul. E. Ch. Majzela 7/48, 91-439 Łódź, tel. 042 656 84 84

KONSTRUKCJA PAWILONU - SŁUP SRK-05
treść rys.

K-34
nr rys.

STACJA PALIW W MIEJSKIM ZAKŁADZIE KOMUNIKACYJNYM, TOMASZÓW MAZ. UL. WARSZAWSKA 109/111, DZ. NR 71, 72/1, OBRĘB 0002
obiekt, lokalizacja

1:10
skala

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY W TOMASZÓWIE MAZOWIECKIM SP. Z O.O., UL. WARSZAWSKA 109/111, 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI
inwestor

PW
stadium

opracował	projektował	weryfikował
mgr inż. Milena Kasprzyczak	mgr inż. Andrzej Róg upr. nr LOD/1281/PWOK/10	mgr inż. Filip Rosiak upr. nr LOD/1617/PWOK/11

KONSTRUKCJA
branża

16-12-2019
data